

越秀院区放疗中心负层新风冷源机组更换项目市场调研公告

一、项目背景

为了改造新风系统满足放疗中心的医护人员及患者舒适性要求,达到国家相关规范要求,我院计划对越秀院区放疗中心负层新风冷源机组进行更换。本项目涉及放疗中心新风系统的设计、采购、安装、调试等工作。

二、市场调研内容

为了制定合理有效的采购方案,我院现对外开展市场调研活动,希望有意向参与本项目投标或合作的供应商能够提供以下信息和方案:

- 对我院现有改造方案是否合理的评价和建议;
- 对本项目报价清单是否有漏项或错项的指正和建议;
- 对改造完成后能否达到规范要求及舒适性要求的预测和保证;
- 对本项目在市场上的造价水平及影响因素的分析和说明。

三、市场调研方式

本次市场调研采用收集纸质报价单的方式进行。请有意向参与本次市场调研的供应商按以下要求填写并提交报价单:

1. 报价单必须加盖公章并邮寄至以下地址: 广州市越秀区先烈南路 23 号 406 室, 收件人: 欧阳工, 电话: 87345351。信封外表面必须注明“越秀院区放疗中心负层新风冷源机组更换市场调研报价”字样。
2. 报价单必须包含以下内容: 供应商名称、地址、联系人、电话、邮箱等基本信息; 越秀院区放疗中心负层新风冷源机组更换项目清单及费用明细; 对我院改造方案的可行性结论或建议; 有效期限; 其他说明或补充。
3. 报价单格式务必按照附件中《新风冷源机组改造工程报价表》填报, 不得修改格式, 否则视为无效报价。如发现报价单有错项或漏项, 请另附建议。

四、联系方式

如有任何问题或需要进一步了解，请联系以下人员：

技术负责人：雷工，电话：8733519；

商务负责人：欧阳工，电话：87345351。

五、其他事项

1. 本次市场调研不构成任何形式的合同约束力或法律效力。
2. 请在 2023 年 4 月 7 日前将报价单寄出，并以邮戳日期为准。
3. 我院将对收到的所有有效报价单进行汇总分析，并根据结果调整最终采购方案。
4. 我院保留对本次市场调研活动解释权利。